



๒๐๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ที่ ขบ 54902/๒๕๖

วันที่ 30 ก.ค. 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักปลัด ร. ห้วยกะปิ
เลขรับ 1925 / 2562
วันที่ 30 ก.ค. 2562
เวลา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบห่อ จำนวน 2 เครื่อง และสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น โดยผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 6 ส.ค. 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวัน เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการงานด้านการพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 หมวด 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 34 จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว โดยทำการประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์และเสียงตามสายของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวศุภทัย แสงโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ใบเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและหอกระจายข่าว ทต.ห้วยกะปิ

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหาม จำนวน 2 เครื่อง และสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น โดยผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30.01.2562 ถึงวันที่ 6.02.2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และเสียงตามสายของทางเทศบาลตำบลห้วยกะปิเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ให้ระบุข้อความประชาสัมพันธ์ว่าใคร หน่วยงานใด มีกิจกรรมทำอะไรสถานที่/ที่ไหนกำหนดเวลาเมื่อไหร่ อย่างไร ฯลฯ
ใช้ออกเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ตั้งแต่วันที่ 30.01.2562 - วันที่ 6.02.2562

(.../...) เช้า	เวลา 08.00 น. - 09.00 น.	จำนวน 1 ครั้ง
(.../...) กลางวัน	เวลา 13.00 น. - 14.00 น.	จำนวน 1 ครั้ง
(.../...) เย็น	เวลา 17.00 น. - 18.00 น.	จำนวน 1 ครั้ง

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

กองคลังเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ปลัดเทศบาล.....

รองปลัดเทศบาล.....

ผู้อำนวยการกองคลัง.....

หัวหน้าฝ่าย.....

ผู้พิมพ์/ทาน.....



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามและสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิด
หาบหามและสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม และสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รายการ (ตาม
รายละเอียดแนบท้าย)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaykapi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๓๘๖๘๖๕, ๐๓๘-๓๘๕๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒



(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม

๑.เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยการยกหาม เหมาะสมสำหรับการดับเพลิงในพื้นที่คับแคบที่รถยนต์ดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึง

๒.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ระบบเครื่องยนต์

๒.๑.๑ ใช้น้ำมันเบนซินผสมน้ำมันเครื่อง (ผสมอัตโนมัติ) เครื่องยนต์ ๑ สูบ 2 จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ สตาร์ทด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่) ระบบลานดึงและระบบเชือกกระตุก

๒.๑.๒ ขนาดลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖๖ มม. x ๕๕ มม. X ๑ สูบ

๒.๑.๓ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลูกบาศก์เซนติเมตร (ซีซี.)

๒.๑.๔ การจุดระเบิด ใช้แบบฟลายวีลแมกนีโต (ซีดีไอ)

๒.๑.๕ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

๒.๑.๖ ถังบรรจุน้ำมัน ไม่น้อยกว่า ๓.๕ ลิตร

๒.๑.๗ หน้าปัด มีแผงไฟสัญญาณเตือนให้ปฏิบัติและตรวจเช็คต่อไป

(๑) ไฟแสดงการขาดน้ำมันเครื่อง

(๒) ไฟแสดงการขาดน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) ไฟแสดงความร้อนเกินกำหนด

๒.๒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๒.๒.๑ ปั๊มน้ำ เป็นปั๊มหอยโข่งระทัดชั้นเดียว (Single-Stage high pressure turbine pump)

๒.๒.๒ ระบบดูดน้ำ ปั๊มสุญญากาศแบบโรตารี (Rotary vane vacuum pump)

๒.๒.๓ ทางดูดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๒.๒.๔ ปริมาตรการจ่ายน้ำ

๒.๒.๔.๑ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร/นาที ที่ความดัน ๖ บาร์

๒.๒.๔.๒ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร/นาที ที่ความดัน ๘ บาร์

๒.๒.๕ ระดับดูดน้ำลึกมากที่สุด ไม่น้อยกว่า ๘ เมตร

๒.๓ คุณลักษณะอื่น ๆ

๒.๓.๑ มีมือจับแบบพับได้สำหรับการยกเคลื่อนย้าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๒.๓.๒ น้ำหนักเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งหมดไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมื่อปฏิบัติงาน

๒.๓.๓ มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้

๒.๓.๓.๑ อุปกรณ์ประจำเครื่อง

(๑) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง

- (๒) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำเครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง
- (๓) คู่มือซ่อมบำรุงประจำเครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง
- (๔) โคมไฟส่องสว่าง พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด
- (๕) ผ้าคลุมเครื่อง จำนวน ๑ ผืน

๒.๓.๓.๒ อุปกรณ์ดับเพลิง

- (๑) ท่อดูดน้ำตัวหนอน ภายในมีขดลวดสปริง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ท่อน
- (๒) สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (POLYESTER) สีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดลูมิเนียม จำนวน ๑ เส้น
- (๓) หัวกะโหลกกรองผง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- (๔) ตะกร้าหยากรองผง จำนวน ๑ ใบ
- (๕) หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- (๖) ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคู

๒. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคู ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
พร้อมอุปกรณ์

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคู ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยการยกหาม
 เหมาะสำหรับการดับเพลิงในพื้นที่คับแคบที่รถยนต์ดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึง

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ ใช้น้ำมันเบนซินผสมน้ำมันเครื่อง (ผสมอัตรา ๑:๑๐ ภายในเครื่อง) เครื่องยนต์ ๒ สูบ ๒ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบ AUTO CHOKE สามารถติดเครื่องได้โดยง่าย สตาร์ทด้วยไฟแบตเตอรี่ ลานดึง หรือ เชือกกระตุก

๒.๑.๒ ขนาดลูกสูบไม่น้อยกว่า ๗๕ มม. X ๖๘ มม. X ๒ สูบ

๒.๑.๓ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖๑๗ ลูกบาศก์เซนติเมตร (ซีซี.)

๒.๑.๔ การจุดระเบิด ใช้แบบฟลายวีลแมกนีโต (ซีดีไอ)

๒.๑.๕ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

๒.๑.๖ ถังบรรจุน้ำมัน ไม่น้อยกว่า ๑๔ ลิตร

๒.๑.๗ ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงไม่เกิน ๑๔ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๑.๘ หน้าปัด มีแผงไฟสัญญาณเตือนให้ปฏิบัติและตรวจเช็คต่อไป

- (1) ไฟแสดงการขาดน้ำมันเครื่อง
- (2) ไฟแสดงการขาดน้ำมันเชื้อเพลิง

(3) ไฟแสดงความร้อนเกินกำหนด

(4) มาตรวัดชั่วโมงการทำงาน

๒.๒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๒.๒.๑ ปั๊มน้ำ เป็นปั๊มหอยโข่งระดัขั้นเดียว (Single-Stage high pressure turbine pump)

๒.๒.๒ ระบบดูดน้ำ ปั๊มสุญญากาศแบบโรตารี (Rotary vane vacuum pump)

๒.๒.๓ ทางดูดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๒.๒.๔ ทางส่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๒.๒.๕ ปริมาตรการจ่ายน้ำ (ที่ระดับดูดน้ำลึก ๓ เมตร)

๒.๒.๕.๑ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลิตร/นาที่ ที่ ๐.๔ Mpa

๒.๒.๕.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที่ ที่ ๐.๖ Mpa

๒.๒.๕.๓ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลิตร/นาที่ ที่ ๐.๘ Mpa

๒.๒.๕.๔ ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ลิตร/นาที่ ที่ ๑.๐ Mpa

๒.๒.๖ ระดับดูดน้ำลึกมากที่สุด ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร

๒.๓ คุณสมบัติอื่นๆ

๒.๓.๑ มีมือจับแบบพับได้สำหรับการยกเคลื่อนย้าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๒.๓.๒ น้ำหนักเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งหมดไม่เกิน ๘๖ กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมื่อปฏิบัติงาน

๒.๓.๓ มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้

๒.๓.๓.๑ อุปกรณ์ประจำเครื่อง

(1) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง

(2) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำเครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง

(3) คู่มือซ่อมบำรุงประจำเครื่อง จำนวน ๑ เล่ม

(4) โคมไฟส่องสว่าง พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด

(5) ผ้าคลุมเครื่อง จำนวน ๑ ผืน

๒.๓.๓.๒ อุปกรณ์ดับเพลิง

(1) ท่อดูดน้ำตัวหนอน ภายในมีขดลวดสปริง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ท่อน

(2) สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (POLYESTER) สีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดลูมิเนียม จำนวน ๑ เส้น

(3) หัวกะโหลกรองผง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

(4) ตะกร้าหวายกรองผง จำนวน ๑ ใบ

(5) หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

(6) ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน อัน

เงื่อนไขการเสนอราคา

- ๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม มาประกอบการพิจารณา
- ๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิต ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม โดยแนบเอกสารแต่งตั้ง พร้อมแนบหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตเป็นผู้รับรองสำเนา มาประกอบการพิจารณา
- ๓ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม จะต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๔ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคให้คำแนะนำการใช้และการบำรุงรักษาแก่ผู้ใช้งาน โดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย
- ๕ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลามในกรณีใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ๖ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดคุณลักษณะสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว

๓. สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๒ เส้นจำนวนเงิน

๓๐,๐๐๐ บาท

๑.ลักษณะทั่วไป

- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น ทอด้วยใยสังเคราะห์(FIBER) ตลอดทั้งเส้นแนวตั้ง และแนวนอน
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
- ปลายเป็นทั้งสองข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด ๒.๕ นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย ในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทำด้วยสแตนเลส ปลอดภัยที่หูดึงทั้ง ๒ ข้าง
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๒.ความสามารถและสมรรถนะ

- ทนแรงดันแตกกระเบิด (BURSTING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ทนแรงดันในการทดสอบ (TEST PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ทนแรงดันในการใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๓.โครงสร้างของสายส่งน้ำดับเพลิง


- ชั้นในและชั้นนอกทำด้วยยางสังเคราะห์ (NITRILE RUBBER) ตลอดทั้งเส้น ประกอบเป็นเส้นเดียวกัน
- ชั้นในสุดทำผิวให้เรียบ เพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ ชั้นนอกสุด ทำชั้นสั่นนูนตลอดเส้น เพื่อป้องกันรอยถลอกของสาย และกระชับมือเวลาจับ
- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง


๔.มาตรฐานของสายส่งน้ำดับเพลิง


- สายส่งน้ำดับเพลิงที่เสนอราคา ต้องได้รับรองมาตรฐาน UL โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา และส่งตัวอย่างสายส่งน้ำดับเพลิง

๕.เงื่อนไขการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของสายส่งน้ำดับเพลิง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดพร้อมแค็ตตาล็อกตัวจริงสายส่งน้ำดับเพลิง ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดของเทศบาลและเป็นมาตรฐานสากลมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
- คุณสมบัติที่แสดงในแค็ตตาล็อก เป็นคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบได้ตามเว็บไซต์ของโรงงานผู้ผลิต
- เป็นผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
- มีเอกสารจากสถาบันรับรองมาตรฐาน UL และมีรายการตรวจวิเคราะห์ทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
- กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน


นายศิริพงษ์ จิตต์จำนงค์ ประธานกรรมการ


นางสาวมาลัย เข้มภูเขียว กรรมการ


นายอนิต แป้งเทา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบตาม	จำนวน 2 เครื่อง	และสายส่งน้ำดับเพลิง
	ขนาด 1.5 นิ้ว	จำนวน 2 เส้น	
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	630,000.- บาท		
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	25 กุมภาพันธ์ 2562		
เป็นเงิน	630,000.- บาท	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาตามท้องตลาด			
4.2	-		
4.3	-		
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....			
5.1 นายศิริพงษ์ จิตต์จำนงค์			
5.2 นางสาวมาลัย เข้มภูเขียว			
5.3 นายธนิศ แป้งเทา			