



บันทึกข้อความ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
บพ. 24056
11 ก.พ. 2556

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ที่ ขบ 54902/ ๕๖

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศการสอบราคาซื้อ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังได้จัดทำการประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยกำหนดขายเอกสารเสนอราคา/ยื่นเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่ 11 - 22 กันยายน 2556 และกำหนดเปิดซองของสอบราคา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น.

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 หมวด 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 34 จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ประกาศการสอบราคาซื้อดังกล่าว โดยทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และเสียงตามสายของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- บก.ก. ปร.กต.ลง.เจบ/๒๐๖

- หนังสือส่งเรื่อง/แนบเรื่อง/แนบข้อบัญญัติ

น.ส. ร้อยเพ็ชร

(นางทอปีด ร้อยเพ็ชร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

12 ก.พ 56



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ) วงเงินในการซื้อครั้งนี้เป็นเงิน 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซอง
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ และยื่นซองได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3876-5235-6 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

๑๒

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง
แนบท้ายประกาศลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่น้อยกว่า
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจำนวน BTU เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวน BTU ไม่เท่ากัน ให้นำจำนวน BTU หารด้วยจำนวนวัตต์ (BTU ต่อวัตต์)ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

เงื่อนไขและคุณสมบัติทั่วไป

1. ลักษณะตัวเครื่องภายในอาคาร แบบตั้งพื้น
2. ความสามารถในการทำความเย็นไม่น้อยกว่า 60,000 BTU / ชั่วโมง
3. ใช้กระแสไฟฟ้า 380 โวลท์ / 3 เฟส / 50 เฮิร์ต
4. ควบคุมการทำงานโดยปุ่มกดจากหน้าเครื่อง หรือรีโมทคอนโทรลชนิดสาย หรือไร้สายก็ได้
5. มีตัวแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง ว่าเครื่องกำลังทำงาน หรือหยุดทำงาน
6. มีตัวเลขแสดงอุณหภูมิขณะที่เครื่องทำงาน
7. เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์
8. ต้องมีคู่มือการใช้งานประกอบด้วย Operation Manual จำนวน 1 ชุด
9. การติดตั้งท่อน้ำยาภายในอาคารหากท่อน้ำยายาวเกินตัวถังเครื่องปรับอากาศจะต้องเดินท่อน้ำยาซ่อนสายให้เรียบร้อย สวยงาม
10. การเดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร จะต้องเดินสายไฟฟ้าโดยร้อยท่อพีวีซีเท่านั้น
11. รับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากทำการตรวจรับ
12. รับประกันชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ 1 ปี หลังจากทำการตรวจรับ
13. วัสดุและอุปกรณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานที่ใช้ในการติดตั้งเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดทำเองทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
14. วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จยังคงถือว่าเป็นทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องดูแลรักษาให้ดีขึ้นกว่าจะทดสอบประสิทธิภาพ และส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อย